

Vodoměrná šachta:

pro potrubí přípojky PE 32, PE 40, PE 50

- musí být v co nejkratší vzdálenosti od odbočení z řady a pokud to lze, musí být na veřejném prostranství nebo max. do 2m od hranice pozemku
- minimální rozměry 1,2 x 0,9 m, hloubka min. 1,5 m, kruhová šachta průměr min. 1,2 m, hloubka min. 1,5 m (v případě nepříznivého podloží v místě vodoměrné šachty lze hloubku upravit po dohodě s provozovatelem)
- musí být vybavena nerezovým žebříkem, případně stupačkami, které nesmí zmenšovat její vstupní otvor
- vstupní otvor min. 0,6 x 0,6 m
- prostupy pro potrubí musí být na kratších stranách

Vodoměrná šachta je součástí vnitřního vodovodu, zřizuje ji vlastník připojované nemovitosti a zodpovídá za její stav

Vodoměrná šachta musí být provedena tak, aby veškeré její vybavení bylo chráněno před mrazem

Vodoměrná sestava:

- spojka potrubí
- uzávěr
- filtr
- přechodka
- vodoměrové šroubení
- vodoměr – dodává provozovatel
- uzávěr s vypouštěním
- zpětná klapka
- přechodka nebo spojka potrubí